



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **SANAL S.r.l.** Codice Costruttore **140** sita in **Via Emilia, 23 – 88100 CATANZARO** per ottenere il **rinnovo** della omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato **“RAIMA K2”** a CO2 da **2 kg.** Classe **“B”** capacità estinguente **“34B”**;

VISTA la precedente omologazione rilasciata da questo Ministero con nota prot. DCPST/A6/1555/153 sott. 127 del 23/02/2006 e successivo rinnovo DCPREV Prot 2496 del 24/02/2011;

VISTA la dichiarazione di cui alla citata istanza contenente l'impegno a costruire gli estintori in oggetto secondo il prototipo omologato;

SI RINNOVA

l'omologazione dell'estintore portatile denominato **“RAIMA K2”** a CO2 da **2 kg.** Classe **“B”** capacità estinguente **“34B”**;

La presente omologazione ha validità fino al 23/02/2021 (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale
VISTO: IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Mauro CACIOLAI)

Sottoscrizione in firma digitale
IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Cosimo PULITO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00					Data Emissione	03/02/2016						
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO													
0	1	1	5	1	0	1	1	0	2	4	0	2	9