

IMPOSTA DI BOLLO

Identificativo n.
01231078191670
del 27/03/2026



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDI ED ENERGETICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

«140 – RAIMA P2»

Visto l'Atto di omologazione rilasciato in data 23/02/2006 con Codice di Omologazione: DCPST/A6/1551/153 del 23/02/2006, con ultima validità al 23/02/2026, relativo al prodotto con denominazione commerciale "RAIMA P2" a polvere da 2 kg, agente estinguente QFIRE40 della QUIMICA 21 S.L. classe "A-B-C" capacità estinguente "13A-55B-C";

Visto il cambio di ragione sociale dalla ditta SIEL s.r.l. alla ditta SANAL s.r.l. prot. DCPREV 0005334 del 26/05/2009;

Visto il rinnovo dell'Atto di Omologazione prot. DCPREV 0005265 del 12/04/2021;

Vista l'istanza di rinnovo dell'Atto di Omologazione prot. DCPREV 0022364 del 29/12/2025, presentata dalla Ditta SANAL S.R.L. codice costruttore 140 sita in Via Emilia, 23 – 88100 – CATANZARO (CZ);

SI RINNOVA

l'Atto di omologazione con Codice: DCPST/A6/1551/153 del 23/02/2006, con validità fino al 23/02/2031.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa, già in possesso della Ditta.

Il produttore è tenuto (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 2014/68/UE (decreto legislativo n. 26/2016 e s.m.i.); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f); a fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3 lettera g); a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore di cui all'art. 8 lettera e);

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

IL DIRIGENTE
(PILO)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)



FRANCESCO PILO
MINISTERO
DELL'INTERNO
10.08.2026 14:54:45
GMT+01:00

IL DIRIGENTE DELEGATO ALLA FIRMA
(DS ing. Paolo MASSIMI)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)



MASSIMI PAOLO
MINISTERO
DELL'INTERNO
17.08.2026 09:50:11
GMT+01:00



CASTALDO CARMINE
Responsabile del Settore
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
05.08.2026 21:36:47 GMT+00:00
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)