



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Centro Studi ed Esperienze

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

Vista la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

Vista l'istanza presentata dalla Ditta SANAL S.R.L. codice costruttore 140 sita in Via Emilia,23 – 88100 – CATANZARO (CZ) per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "RAIMA-F6" a base d'acqua da 6 litri, agente estinguente PREMIX MLK 6X costituito da 5,28 litri acqua + 0.6 litri Inilam AX (della Orchidee) + 0.12 litri SC-6 (della Orchidee). classe "A-B" capacità estinguente "21A-183B";

Esaminata la documentazione presentata, certificato n. B-01097-22 del 2022-06-30 e rapporto di prova n° 32-10570/DP del 2022-04-15 del Laboratorio Strojirenský Zkušební Ústav,s.p. Hudcova 424/56b, Medláňky,621 00 BRNO (Rep. Ceca), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

L'estintore portatile d'incendio denominato "RAIMA-F6" a base d'acqua da 6 litri, Classe "A-B" capacità estinguente "34A-233B"; prodotto dalla Ditta SANAL S.R.L. codice costruttore 140 sita in Via Emilia,23 – 88100 – CATANZARO (CZ), e se ne autorizza la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore è tenuto (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 2014/68/UE (decreto legislativo n. 26/2016 e s.m.i.); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f); a fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3 lettera g); a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore di cui all'art. 8 lettera e);

La presente omologazione ha validità di anni 5 a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale

VISTO: IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)

Sottoscrizione in firma digitale

IL DIRETTORE CENTRALE

(MANNINO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00				Data Emissione				10/05/2023				
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO													
0	1	2	0	1	9	9	8	4	1	0	5	1	1

Per il Responsabile del Settore
D dott. Ing. Carmine Castaldo
Sottoscritto in forma digitale

D.M.